



RGNK.6220.21.2025

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025 r. poz. 1691), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania o wydanej w dniu 02 marca 2025 r. decyzji, której treść podaję niżej.

Zgodnie z art. 49 § 1 k.p.a. niniejsze obwieszczenie umieszcza się w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Gminy Trzemeszno www.bip.trzemeszno.pl zakładka Ochrona Środowiska, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzemeszno, na tablicach ogłoszeń na terenie sołectwa Jastrzębowo oraz na terenie Gminy Gniezno w sposób zwyczajowo przyjęty.

Doręczenie zawiadomienia stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne udostępnienie niniejszego zawiadomienia następuje z dniem 02.03.2026 r.

Art. 49 § 1 k.p.a. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Art. 49 § 2 k.p.a. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 74 ust. 3 ustawy Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, do zawiadomienia stron innych niż podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zawiadomienie to następuje w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu.

Data podania do publicznej wiadomości2026 r.

z up. BURMISTRZA

Podpis osoby potwierdzającej:

/-/ Zygmunt Nowaczyk
Zastępca Burmistrza

Pieczęć urzędu:

BURMISTRZ
TRZEMESZNA

Trzemeszno, 02.03.2026 r.

RGNK.6220.21.2025

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112, ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025 r. poz. 1691) i w związku z § 3 ust. 1 pkt 73 i 89 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Gospodarstwo Rolne Hanna i Dariusz Słomka, Kruchowo 15, 62-237 Kruchowo, działającego przez

pełnomocnika Usługi Geologiczne Maja Sroczyńska, ul. Świętego Wawrzyńca 15A/58, 60-539 Poznań, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: **wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 50 m³/h na działce nr ewid. 155/1 obr. Jastrzębowo oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie na działkach nr ewid. 155/1, 155/3, 155/4, 151/4 obr. Jastrzębowo.**

II. Ustalam następujące warunki i wymagania:

1. Studnię głębinową ujmującą neogeński (mioceniński) poziom wodonośny eksploatować okresowo, w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla niej zasobów eksploatacyjnych, w ilości $Q_e = 9 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $s_c = 0,59 \text{ m}$ oraz $s_w = 0,51 \text{ m}$, nie przekraczając maksymalnego godzinowego poboru wody w ilości $Q_{\text{hmax}} = 50 \text{ m}^3/\text{h}$ oraz rocznego poboru wody w ilości $Q_{\text{roczne}} = 75\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$.
2. Nie należy przekraczać wydajności eksploatacyjnej studni określonej w dokumentacji hydrogeologicznej.
3. Nawadnianie upraw wodą pobraną z planowanej studni prowadzić na obszarze o powierzchni do 25 ha.
4. Nie prowadzić nawadniania upraw w godzinach południowych, przy intensywnym nasłonecznieniu i największym parowaniu (tj. między godz. 12:00 a 16:00).

Uzasadnienie

W dniu 01.12.2025 r. wpłynął wniosek, skorygowany dnia 10.12.2025 r., Inwestora Gospodarstwo Rolne Hanna i Dariusz Słomka, Kruchowo 15, 62-237 Kruchowo, reprezentowanego przez pełnomocnika Usługi Geologiczne Maja Sroczyńska, ul. Świętego Wawrzyńca 15A/58, 60-539 Poznań, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: *wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 50 m³/h na działce nr ewid. 155/1 obr. Jastrzębowo oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie na działkach nr ewid. 155/1, 155/3, 155/4, 151/4 obr. Jastrzębowo*, z załącznikami: kartą informacyjną przedsięwzięcia (dalej k.i.p.) sporządzoną przez mgr Maję Sroczyńską i Romę Ostojką 26 listopada 2025 r., dokumentacją hydrogeologiczną, wypisami z rejestru gruntów, mapą ewidencyjną w wersji papierowej, mapą na podkładzie mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem oddziaływania, pełnomocnictwami, dowodami uiszczenia opłaty skarbowej oraz płytami CD z wersją elektroniczną wniosku, kip, pełnomocnictw i dokumentacji hydrogeologicznej.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) – dalej ustawa ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Trzemeszna.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do § 3 ust. 1 pkt 73, i 89 lit. d (*urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę; gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha innej niż wymieniona w lit. a-c)* rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. Uzyskanie decyzji następuje przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego jakim jest ujęcie wód podziemnych oraz szczególne korzystanie z wód – pobór wód na potrzeby deszczowni.

Na podstawie analizy dokumentów dotyczących lokalizacji przedsięwzięcia, organ wziął pod uwagę fakt, że jego eksploatacja może wpłynąć na prawa i obowiązki osób trzecich. W myśl art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy ooś organ uznał podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do

nieruchomości znajdującej się w obszarze, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie oraz na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Burmistrz Trzemeszna, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025 r., poz. 1691 z późn. zm.), dalej k.p.a., dnia 17.12.2025 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, a także o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków.

Wobec faktu, że liczba stron postępowania przekracza 10, organ zawiadamiał strony o swoich czynnościach zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w trybie art. 49 k.p.a. Wszystkie zawiadomienia dotyczące czynności organu zamieszczano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzemeszna, na tablicach ogłoszeń na terenie sołectwa Jastrzębowo i na terenie gminy Gniezno w sposób zwyczajowo przyjęty. O powyższym sposobie zawiadamiania Burmistrz Trzemeszna poinformował strony postępowania we wszczęciu, które zostało zamieszczone w wyżej wymienionych miejscach.

Na postawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś Burmistrz Trzemeszna pismami z dnia 17.12.2025 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (dalej RDOŚ), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dalej Dyrektora Zarządu Zlewni) z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku uznania konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko o wyznaczenie jego zakresu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie opinią sanitarną z dnia 30.12.2025 r. znak ON-NS.9022.5.88.2025 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 02.01.2026 r. poinformował, że uwagi na trwającą analizę dokumentacji sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do dnia 16.01.2026 r. Następnie pismem z dnia 16.01.2026 r. zawiadomił o ponownym przedłużeniu terminu jej załatwienia - do dnia 30.01.2026 r. Natomiast postanowieniem z dnia 30.01.2026 r. znak WOO-IV.4220.2020.2025.AK.3 postanowił wyrazić opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymagań.

Dyrektor Zarządu Zlewni opinią z dnia 09.01.2026 r. (data wpływu: 12.01.2026 r.) znak: PZ.ZZŚ.4901.543.2025.AR.1 nie stwierdził potrzeby obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyszczególnionych warunków i wymagań.

Określone przez ww. organy warunki i wymagania zostały przeanalizowane i wzięte pod uwagę przy wydawaniu niniejszej decyzji.

Wypełniając dyspozycję art. 10 § 1 k.p.a. Burmistrz Trzemeszna obwieszczeniem z dnia 04.02.2026 r. powiadomił strony postępowania o otrzymanych uzupełnieniach i opiniach, o tym że zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie jest kompletny i pozwala na jej rozstrzygnięcie w formie decyzji administracyjnej, o prawie do wypowiedzenia się w sprawie, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od doręczenia zawiadomienia. W określonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski stron postępowania. Ponadto w obwieszczeniu poinformowano, że z uwagi na uprawnienia stron wynikające z 10 kpa oraz przygotowywanie decyzji sprawa zostanie załatwiona w terminie 30 dni.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś, w niniejszej decyzji stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W myśl art. 80 ust. 2 ustawy ooś decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Teren planowanej inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr LVIII/397/2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren części wsi Jastrzębowo oraz Kozłowo, położony w gminie Trzemeszno (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.05.2022, poz. 3708).

Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowy obszar oznaczony jest jako teren rolniczy (19R). Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz na podstawie opinii organów współdziałających uwzględniając kryteria określone w art. 63 ustawy ooś stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Odnosząc się do art. 84 ust. 1a ustawy ooś, po zapoznaniu się z zakresem planowanej inwestycji, charakterystyką przedsięwzięcia, istniejącymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami oraz opiniami organów stwierdzono, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga określenia warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska m.in. względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a, a także pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś, na podstawie treści k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich mioceńskich o zdolności poboru wody $Q_{hmax} = 50 \text{ m}^3/\text{h}$ na działce nr ewid. 155/1 obręb Jastrzębowo i na gospodarowaniu wodą w rolnictwie na działkach nr ewid.: 155/1, 155/3, 155/4 i 151/4 obręb Jastrzębowo gmina Trzemeszno. Analiza k.i.p. wykazała, że planowane ujęcie zostanie wykonane w odwierconym na głębokość ostateczną 165 m p.p.t. otworze hydrogeologicznym ujmującym neogeński mioceński poziom wodonośny, którego wykonanie zostało poprzedzone uzyskaniem przez wnioskodawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 20.01.2025 r., znak: RGNK.6220.14.2024 dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę tj. wykonanie otworu hydrogeologicznego S1 o głębokości 180 m w celu ujęcia do eksploatacji wód podziemnych poziomu mioceńskiego na działce nr ewid. 155/1 obręb Jastrzębowo, gmina Trzemeszno, wydanej przez Burmistrza Trzemeszna. Po przeprowadzeniu pompowań analizowanego otworu na podstawie uzyskanych wyników sporządzono dla niego dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne w ilości $Q_e = 9 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s_c = 0,59 \text{ m}$ i $s_w = 0,51 \text{ m}$, która została zatwierdzona decyzją Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 2.09.2025 r., znak: GP.6531.14.2025 i przedłożona wraz z wystąpieniem Burmistrza Trzemeszna o opinię. Na podstawie treści zgromadzonych materiałów ustalono, że otwór hydrogeologiczny, o którym wyżej mowa, zostanie wyposażony w pompę głębinową oraz w szczelną obudowę studzienną. Roczne zapotrzebowanie wnioskodawcy na wodę określono w ilości $Q_{roczne} = 75\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$. Z k.i.p. wynika, że nawadnianie upraw wodą pobraną z planowanej studni będzie prowadzone okresowo, tj. od początku kwietnia do końca września (tj. przez 183 dni w roku) na powierzchni ok. 25 ha, z wykorzystaniem mobilnej deszczowni szpulowej. W okresie tym planuje się dwunastokrotne podlanie upraw. Woda ze studni przesyłana będzie na pole uprawne węzłem elastycznym, do którego podłączana będzie deszczownia szpulowa. Zużycie wody do jednorazowego podlania 1 hektara upraw wynosi 250 m^3 . Z uwagi na to, że przyjęte przez wnioskodawcę założenia w zakresie zapotrzebowania na wodę stanowiły podstawę do przeprowadzonej w niniejszym postępowaniu analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zostały one wpisane jako warunki w niniejszej decyzji. W celu ograniczenia nadmiernego parowania i związanej z tym mniejszej ilości wody docierającej do podłoża w niniejszej decyzji wpisano również warunek, aby nie prowadzić nawadniania upraw w godzinach południowych, przy intensywnym nasłonecznieniu.

Prace związane z wykonaniem studni będą wykonywane w porze dziennej, dlatego nie będą powodowały uciążliwości akustycznych. Eksploatacja urządzenia do poboru wody oraz melioracje wodne również nie będą powodowały uciążliwości akustycznej. Pompa głębinowa będzie umieszczona w zamkniętej obudowie (poniżej powierzchni terenu, w kolumnie rur osłonowych oraz poniżej dynamicznego lustra wody). Podlewanie przy pomocy deszczowni będzie odbywać się tylko w poszczególne dni przez kilka-kilkanaście godzin na dobę, po których następują dłuższe przerwy, co nie wpłynie na uciążliwość akustyczną. Praca pojazdu transportowego będzie w nieznacznym stopniu wpływać na zanieczyszczenie powietrza powodując niewielką niezorganizowaną emisję substancji pochodzących ze spalania paliw w silnikach. Teren przedmiotowej inwestycji usytuowany jest poza granicami obszarów chronionych. W wyniku realizacji przedsięwzięcia pn. gospodarowaniu wodą w rolnictwie obejmującego melioracje nie dojdzie do wprowadzania do środowiska żadnych innych substancji stałych, lotnych oraz ciekłych.

W k.i.p. oraz w dokumentacji hydrogeologicznej przeprowadzono analizę oddziaływania planowanej studni na inne studnie (stanowiące własność innych użytkowników) dla poboru $Q_{hmax} = 50 \text{ m}^3/\text{h}$, która wykazała, że w zasięgu leja depresji wyznaczonego dla poboru $Q_{hmax} = 50 \text{ m}^3/\text{h}$, będącego odzwierciedleniem sytuacji najbardziej niekorzystnej, jaka może nastąpić (tzn. obniżenie zwierciadła wody o 3,27 m, o zasięgu lokalnym – lej depresji $R = 107,38 \text{ m}$, który będzie podlegał całkowitej odbudowie po zakończeniu sezonu nawodnień) nie znajdują się inne, czynne studnie eksploatujące neogeński mioceński poziom wodonośny, stanowiące własność innych podmiotów i właścicieli prywatnych. Z przedłożonych materiałów wynika, że także w obszarze zasobowym planowanego do wykonania ujęcia nie znajdują się inne ujęcia wód podziemnych. Analiza k.i.p. wykazała, że pobór wód podziemnych z wydajnością $Q_{hmax} = 50 \text{ m}^3/\text{h}$ będzie zachodził wyłącznie w okresie wegetacyjnym, tj. od początku kwietnia do końca października, przez kilka godzin w ciągu doby. W tym miejscu podkreślenia wymaga fakt, że pobór wody z ujęcia w celu nawadniania upraw nie będzie się odbywał w okresach występowania opadów atmosferycznych. Taki sposób funkcjonowania planowanej studni, obejmujący okresowe przerwy w jej eksploatacji, będzie pozwalał na odbudowę leja depresji. Biorąc pod uwagę przewidywaną maksymalną wydajność chwilową planowanej studni na poziomie $50 \text{ m}^3/\text{h}$ i jej planowaną lokalizację względem innych ujęć, na które mogłaby oddziaływać, w oparciu o informacje zawarte w k.i.p. i w dokumentacji hydrogeologicznej, nie przewiduje się ryzyka wystąpienia wzajemnego oddziaływania studni planowanej ze studniami już istniejącymi, ani też znacząco negatywnego wpływu poboru wody z analizowanej studni na lokalne zasoby wód podziemnych. Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś ustalono, że inwestycja zlokalizowana będzie w granicach:

- jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie GW600042, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i chemicznym; jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za niezagrożoną; celem środowiskowym jest dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny;
- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych JCWP o kodzie RW600018186339 – Wełna do Lutomni, która jest naturalną częścią wód, monitorowaną, o aktualnym umiarkowanym stanie ekologicznym, a zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona; celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego, oraz dobry stan chemiczny; termin osiągnięcia celu środowiskowego wyznaczono na 2027 rok;

w niewielkim fragmencie w granicach:

- jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie GW600043, która charakteryzuje się słabym stanem ilościowym i chemicznym; jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za zagrożoną ilościowo i chemicznie; celami środowiskowymi są: dobry stan chemiczny z wyłączeniem przekroczeń wartości progowej dobrego stanu w przypadku wskaźników Na i Cl w II kompleksie, oraz brak

pogorszenia aktualnego stanu ilościowego; termin osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczono na okres po 2027 roku;

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych JCWP o kodzie RW6000181882699 – Panna, która jest naturalną częścią wód, monitorowaną, o aktualnym umiarkowanym stanie ekologicznym, a zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako niezagrożona; celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych, oraz dobry stan chemiczny; termin osiągnięcia celu środowiskowego wyznaczono na 2027 rok;

oraz w granicach obszarów chronionych (w rozumieniu ustawy Prawo wodne):

- jednolitej części wód GW600042 i GW600043, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;
- jednolitej części wód RW600018186339 – Wełna do Lutomni oraz RW6000181882699 – Panna, przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych
- obszaru wrażliwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód, w granicach zlewni jednolitych części wód RW600018186339 – Wełna do Lutomni oraz RW6000181882699 – Panna.

Ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Istniejący otwór hydrogeologiczny po uzbrojeniu w pompę zostanie zabezpieczony w sposób uniemożliwiający migrację wraz z wodami opadowymi zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do jego wnętrza poprzez wyposażenie w szczelną obudowę. Z przedstawionych materiałów wynika, że planowana do ujęcia warstwa wodonośna jest w sposób naturalny chroniona nadkładem utworów słabo przepuszczalnych (gliny, iły). Zgodnie z wnioskami zawartymi w przedłożonej dokumentacji hydrogeologicznej sporządzonej dla przedmiotowego ujęcia oraz w k.i.p. eksploatacja ujęcia z planowaną wydajnością nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na ilościowy, jak i jakościowy stan wód powierzchniowych i podziemnych. Nie zostaną również naruszone interesy osób trzecich. Ujęcie będzie eksploatowane w sposób zapewniający ochronę użytkowej warstwy wodonośnej przed nadmierną eksploatacją i umożliwiającą korzystanie z dostępnych rezerw zasobowych przez innych użytkowników. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, h, i, j ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie treści k.i.p. ustalono, że etap eksploatacji studni nie będzie się wiązał z wytwarzaniem odpadów.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie, nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Nie przewiduje się również wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Tereny wokół nawadnianych działek są wykorzystywane rolniczo lub na drogi i są nie zabudowane. Najbliższe budynki mieszkalne oddalone są o około 478 m na południe od terenu planowanego do wykonania urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych. Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień

ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się jego wpływu na zmiany klimatu, ani wpływu postępujących zmian klimatu na to przedsięwzięcie.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wód podziemnych. W wyniku realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

Odnosząc się do 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026, oddalony o ok. 5 km od przedsięwzięcia. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korzyści ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku k.i.p., uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko oraz uwzględniając określone w punkcie drugim niniejszej decyzji warunki, wymagania lub obowiązki, stwierdza się, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r., poz. 335). Dla przedmiotowego przedsięwzięcia, mając na uwadze wyłącznie zagadnienia związane z wpływem planowanego przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając przedłożoną przez inwestora informację o przedsięwzięciu można przyjąć, iż skala i zasięg oddziaływania inwestycji na tereny zamieszkałe będzie znikomy i nie spowoduje pogorszenia jakości środowiska na terenach przyległych.

Ze względu na powyższe oraz na charakter i stopień złożoności oddziaływania, a także rodzaj i skalę inwestycji oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, biorąc pod uwagę wniosek, treść k.i.p., opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie oraz opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu, stwierdzono, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Burmistrz Trzemeszna na każdym etapie postępowania zawiadamia strony o możliwości składania uwag i wniosków do przedmiotowej inwestycji. W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły żadne pisma, uwagi i wnioski stron postępowania. W związku z prowadzoną sprawą nie wpłynęły również żadne pisma i uwagi społeczeństwa.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Inwestor Gospodarstwo Rolne Hanna i Dariusz Słomka – przez pełnomocnika Usługi Geologiczne Maja Sroczyńska
2. Strony postępowania w trybie art. 49 kpa
3. A/a

Do wiadomości organów:

1. Starosta Gnieźnieński, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno (po stwierdzeniu ostateczności decyzji)
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Tadeusza Kościuszki 57, 61-897 Poznań
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno
4. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

z up. BURMISTRZA

Zygmunt Nowaczyk
Zastępca Burmistrza

*(podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)*

Trzemeszno, dnia 02.03.2026 r.

RGNK.6220.21.2025

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na:

wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 50 m³/h na działce nr ewid. 155/1 obr. Jastrzębowo oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie na działkach nr ewid. 155/1, 155/3, 155/4, 151/4 obr. Jastrzębowo.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, w miejscowości Jastrzębowo w granicach działki ewid. nr 155/1 w gm. Trzemeszno oraz gospodarowaniu wodą w rolnictwie poprzez nawadnianie upraw polowych systemem ciśnieniowym na powierzchni do 25 ha rocznie na terenie działek nr ewid. 155/1, 155/3, 155/4, 151/4 obręb Jastrzębowo. Maksymalny pobór roczny ustalono w ilości nieprzekraczającej 75 000 m³/rok, a wydajność pompy na 50,0 m³/h. Eksploatacja ujęcia będzie prowadzona w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla niego zasobów eksploatacyjnych, w ilości $Q_e = 9 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s_c = 0,59 \text{ m}$ i $s_w = 0,51 \text{ m}$ i promieniu leja depresji $R = 107,38 \text{ m}$. Planowana studnia będzie eksploatowana okresowo, w sezonie wegetacyjnym, w sytuacji niedostatku opadów atmosferycznych. Wyznaczone przez wnioskodawcę roczne zapotrzebowanie na wodę na poziomie 75 000 m³ oznacza, że w skali roku kalendarzowego, średni pobór wód podziemnych z planowanego ujęcia wyniesie do $Q_{sr} = 8,56 \text{ m}^3/\text{h}$.

Powierzchnia działki nr 155/1, na której zlokalizowane będzie planowane przedsięwzięcie wynosi 12,4228 ha. Powierzchnia zajęta, niezbędna do wykonania ujęcia (montażu urządzeń służących do poboru wody) to około 10 m². Woda z projektowanego ujęcia będzie wykorzystana na potrzeby nawadniania rolniczych upraw właściciela na terenie działek 155/1, 155/3, 155/4, 151/4 (łącznie powierzchnia 38,2292 ha) o powierzchni do 25 ha na rok.

Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2026 r. poz. 13).

Rodzaj technologii

Planowane urządzenie wodne zostanie wykonane w odwierconym na głębokość 165 m p.p.t. otworze hydrogeologicznym, który został zrealizowany po uzyskaniu decyzji właściwego organu zatwierdzającej projekt robót geologicznych. Otwór hydrogeologiczny, o którym wyżej mowa, zostanie wyposażony w pompę głębinową umożliwiającą pobór wody oraz w szczelną obudowę. Eksploatacja ujęcia będzie prowadzona w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla niego zasobów eksploatacyjnych.

Zakłada się nawadnianie maksymalnie przez okres około 183 dni w roku, w okresie wegetacyjnym trwającym od początku kwietnia do końca września. Do nawodnienia 25 ha przewiduje się zużycie wody maksymalnie na poziomie 50 m³/h. Dla okresu całego roku przewiduje się deszczowanie każdego hektara plantacji w ilości około 3000 m³.

Pobór wód powierzchniowych będzie realizowany przez kilka/kilkanaście godzin w ciągu doby (maksymalnie 12 h/dobę). Woda podziemna tłoczona będzie za pomocą pompy głębinowej do giętkiego przewodu, doprowadzającego wodę do zaworu, do którego następnie podłączana będzie mobilna deszczownia. Podlewanie upraw rolnych prowadzone będzie za pomocą deszczowni szpulowej. Wydajność ujęcia przyjmowana jest głównie w celu zachowania odpowiedniego ciśnienia w przewodach tłocznych deszczowni szpulowej na zraszaczach stanowiących końcowy element deszczowni. W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych nie przewiduje się eksploatacji systemu nawadniającego.

Rozwiązania chroniące środowisko

Nawodnienia prowadzone będą sezonowo w czasie niskich opadów atmosferycznych, w godzinach wieczornych lub porannych z wyłączeniem poboru w godzinach południowych podczas intensywnego nasłonecznienia. Urządzenia do poboru wód utrzymywane będą w należytym stanie technicznym i sanitarnym, a także zachowywana będzie czystość w obudowie studni jak i w jej pobliskim otoczeniu, szczelność armatury doprowadzającej wodę i instalacji będzie kontrolowana na bieżąco.

Zobowiązuje się użytkownika do monitorowania poboru wody przez spisywanie wskazań wodomierza (ewidencjonowanie wyników pomiarów ilości pobieranej wody w formie pisemnej). Wszystkie pomiary powinny być w miarę możliwości prowadzone w tym samym, ustalonym przez użytkownika, dostosowanym do pracy pompy, dniu kalendarzowym.

Ustala się teren ochrony bezpośredniej w granicach 3 m wokół przedmiotowej studni. Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. Wylot otworu studziennego będzie zabezpieczony szczelną głowicą, a studnia głębinowa zostanie wyposażona w szczelną obudowę, zabezpieczoną przed dostępem osób nieupoważnionych i zwierząt, ponadto powierzchnia terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu hydrogeologicznego zostanie wyprofilowana w celu zapewnienia odpływu wód opadowych i roztopowych.

z up. BURMISTRZA

Zygmunt Nowaczyk
Zastępca Burmistrza

*(podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)*