



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

ON-HK.903.23.63.2025

Gniezno, dnia 10.04.2025 r.

**Prezes
Zarządu Spółdzielni Łabiszynek
62-200 Łabiszynek**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdanie z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Jankówko**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/0530/2025 z dnia 25.02.2025 r. wody pobranej w dniu 18.02.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Jankowo Dolne, pomieszczenie socjalne (przekroczenie parametrów: mangan $52 \pm 7 \mu\text{g/l}$, żelazo $214 \pm 33 \mu\text{g/l}$)

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdanie z badań nr:

- SB/09038/02/2025 z dnia 04.02.2025 r. wody pobranej w dniu 28.01.2025 r. w punkcie poboru: sieć, GAMIX – Jankowo Dolne

- SB/32663/03/2025 z dnia 31.03.2025 r. wody pobranej w dniu 27.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Gościniec w Dolinie, 62-214 Jankowo Dolne

- SB/32664/03/2025 z dnia 31.03.2025 r. wody pobranej w dniu 27.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła w Jankowie Dolnym, 62-214 Jankowo Dolne (nie stwierdzono przekroczenia parametrów: mangan, żelazo)

wydane przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna

- 194/2025 z dnia 05.03.2025 r. wody pobranej w dniu 05.03.2025 r. w punkcie poboru: SUW Jankówko, kran poboru wody uzdatnionej

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 221
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP

- 195/2025 z dnia 05.03.2025 r. wody pobranej w dniu 05.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, Szkoła Podstawowa – kran w pomieszczeniu socjalnym (przekroczenie parametrów: mangan $63 \pm 11 \mu\text{g/l}$, żelazo $489 \pm 81 \mu\text{g/l}$)
 - 196/2025 z dnia 05.03.2025 r. wody pobranej w dniu 05.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Folipak Lulkowo, kran w toalecie
 - 224/2025 z dnia 14.03.2025 r. wody pobranej w dniu 13.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, „Gościniec w Dolinie”, kran w kuchni
 - 222/2025 z dnia 14.03.2025 r. wody pobranej w dniu 13.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Jankowo Dolne, Szkoła Podstawowa, kran na zapleczu socjalnym (przekroczenie parametrów: mangan $53 \pm 9 \mu\text{g/l}$, żelazo $281 \pm 47 \mu\text{g/l}$)
- wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Spółdzielnię Łabiszynek w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametrów: mangan, żelazo (badanie wody w dniach: 18.02.2025 r., 05.03.2025 r., 13.03.2025 r.). Norma określona w załączniku nr 1 część C tabela 2 do ww. rozporządzenia określa wartość parametryczną dla parametrów: mangan $50 \mu\text{g/l}$, żelazo $200 \mu\text{g/l}$. Analiza sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 27.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła w Jankowie Dolnym, 62-214 Jankowo Dolne nie wykazała przekroczeń parametrów: mangan, żelazo co potwierdziło, że woda w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Danuta Winiarska
(pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymuje:

1. Adresat – Przesłano e-Doręczenia
 2. Wójt Gminy Gniezno - Przesłano e-Doręczenia
 3. aa
- MB