

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GNIEŹNIE**

Telefony:

- Informacja o numerach wewnętrznych	61 426 22 42	ul. Św. Wawrzyńca 18 62-200 Gniezno www.psse-gniezno.pl
- PPIS w Gnieźnie	61 426 22 42 w. 201	
- fax	61 426 27 77	
- e-mail	sekretariat@psse-gniezno.pl	
- Sekcja Higieny Komunalnej	61 426 22 42 w. 202 lub 222	
- e-mail Sekcji	higiena.komunalna@psse-gniezno.pl	

ON-HK.903.10.36.2020

oryginał/kopia
Gniezno, dnia 15.04.2020 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- **art. 4 ust. 1 pkt 1** ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)
- **art. 12 ust. 1** ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.)
- **§ 21 ust. 1 pkt 1, § 22** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbki wody pobranej z **wodociągu wiejskiego Modliszewko**

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdanie z badań nr:
 - N/676/2020/LB-WG/PM/ i N/676/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 31.03.2020 r. wody pobranej dnia 24.03.2020 r. w punkcie poboru: SUW
wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań
 - w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:
 - 107/2020 z dnia 14.02.2020 r. wody pobranej dnia 11.02.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Modliszewko
wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK w Gnieźnie, ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno
 - 199P/12.02.2020-1/Z z dnia 18.02.2020 r. wody pobranej dnia 12.02.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Modliszewko
wydane przez Laboratorium Aquanet Sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez PHU WODKAN Tadeusz Szustek w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Sz. P. Tadeusz Szustek
PHU WODKAN
ul. Słoneczna 19 62-200 Gniezno
2. Sz. P. Maria Suplicka
Wójt Gminy Gniezno
al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
Przesłano przez ePUAP
3. aa

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska
specjalista zdrowia publicznego

niepodlega

POLSKA
STULECIE OBYWATELSTWA
NIEPODLEGŁOŚCI