



KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI


DROGI DOJAZDOWE CIAGI PIESZO JEZDNE



MIEJSCA POSTOJOWE




CIAGI PIESZE




- ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:
- KATEGORIA RUCHU: KR 1
 - GRUPA NOŚNOŚCI PODŁOŻA: G1
 - ODPORNOŚĆ NA WYSADZINY: MIN. 0,4xhz(0,8)=0,32m
- WYMAGANY WTÓRNY MODUŁ ODKSZTAŁCENIA E2
- GRUNT RODZIMY PO DOGĘSZCZENIU drogi manewrowe i miejsca postojowe E2>100MPa, pozostały zakres E2>80MPa

1. KOSTKA BETONOWA NP. TYPU CEGŁA GR. 8 CM KOLOR SZARY
2. PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4 GR. 3CM
3. PODBUDOWA ZASADNICZA GR. 22CM Z BETONU CEMENTOWEGO C16/20 DYLATACJE CO 5M
4. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU GR. 10CM
5. DOPROWADZENIE ISTNIEJĄCEGO GRUNTU DO NOSNOŚCI G1 (W PRZYPADKU GRUNTU NIENOŚNEGO, WYMIANA GRUNTU DO WARSTWY NOŚNEJ)
6. KOSTKA BETONOWA NP. TYPU CEGŁA GR. 8 CM KOLOR GRAFITOWY
7. KOSTKA BETONOWA NP. TYPU CEGŁA GR. 6 CM KOLOR SZARY
8. WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM O RM = 2,5 MPA GR. 10CM
9. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100CM NA PODSYPCE CEMENTOWO PIASKOWEJ GR. 3 CM - wystający 12cm
10. ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM
- 11.KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100CM NA PODSYPCE CEMENTOWO PIASKOWEJ GR. 3 CM
12. OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100CM
13. ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA
14. ZIELEŃ

PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ D-D



R . H . P R A C O W N I A P R O J E K T O W A			
mgr inż. arch. Renata Hoffmann / tel. 7 90 3 0 8 1 4 8			
Investor	Gmina Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno		
Nazwa inwestycji	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POM. SALI APELOWEJ NA ŻŁOBEK PUBLICZNY W PARTERZE BUDYNKU GŁÓWNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZK. W ZDZIECHOWIE		
Adres inwestycji	Zdziechowa, dz.206/8, 62-200 Gniezno		
Treść rysunku	KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI; PRZEKROJE NORMALNE B, D		
Projektant	Mirosława Ignasiak 476/87/Pw		
Branża	Nr rysunku	Skala	Studium dokumentacji
Drogi	D-2	1:10; 1:50	Projekt Budowlany
			Data
			Grudzień 2019