


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
NR.	POMIESZCZENIE	POW. [m ²]
0.01	PRZEDSIONEK P.POZ.	8,86
0.02	WÓZKARNIA	7,17
0.03	KOMUNIKACJA	22,89
0.04	PRZEDSIONEK WC	1,92
0.05	WC	1,37
0.06	POM. SOCJALNE	9,63
0.07	BIURO DYREKTORA	20,71
0.08	MAGAZYN	18,29
0.09	MAGAZYN ŚR. CZYSTOŚCI	6,90
0.10	SZATNIA	15,68
0.11	ZMYWALNIA	7,42
0.12	WYDAWKA CATERING	8,01
0.13	SALA ŻŁOBKA	62,03
0.14	ŁAZIENKA	13,41
0.15	SYPIALNIA LEŻAKI	27,78
0.16	SYPIALNIA ŁOŻECZKA	23,48
SUMA		255,55
Pow. całkowita żłobka:		297,92m ²
Pow. użytkowa żłobka:		255,55m ²
Kubatura żłobka:		1236,36m ³



- Centrala wentylacyjna o wydajności Q=660m³/h
VUT 1000PW
moc elektryczna 3700W
-1szt
- Centrala wentylacyjna o wydajności Q=720m³/h
VUT 1000PW
moc elektryczna 3700W
-1szt
- Wentylator osiowy wyciągowy o wydajności Q=160m³/h
moc elektryczna 13W
-3szt
- Wentylator osiowy wyciągowy o wydajności Q=260m³/h
moc elektryczna 20W
-1szt

PROJEKT ZAMIENNY

R. H. PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Renata Hoffmann / tel. 790 308 148			
Investor	Gmina Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno		
Nazwa inwestycji	PRZEBUDOWA I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POM. SALI APELOWEJ NA ŻŁOBEK PUBLICZNY W PARTERZE BUDYNKU GŁÓWNEGO ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZK. W ZDZIECHOWIE		
Adres inwestycji	Zdziechowa, dz. 206/8, 62-200 Gniezno		
Treść rysunku	RZUT PARTERU- INSTALACJA WENTYLACYJNA		
Projektant	mgr inż. Andrzej Kulasa upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarniej nr ewid. WKP0271P/POŚ/04		
Sprawdzający	mgr inż. Sebastian Stachowiak upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarniej nr ewid. WKP0138P/POŚ/14		
Opracował	mgr inż. Szymon Świąk		
Branża	Nr rysunku	Skala	Studium dokumentacji
Sanitarna	S-6	1:50	PB zaminy
			Data
			Gruździe 2019